

III - OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**GOBIERNO VASCO****DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS****Delegación Territorial de Álava****Información pública la solicitud de autorización administrativa, la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica: Centro de seccionamiento tipo edificio prefabricado denominado «Regazubi» y sus líneas subterráneas a 30 kV, término municipal de Alegría-Dulantzi (Álava)**

A los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 282/2002, de 3 de diciembre (BOPV 23 de diciembre de 2002) y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, (BOE 27 de diciembre de 2000) en concordancia con lo establecido en la Disposición final primera del mismo texto, artículo 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, y artículo 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, se somete a información pública la siguiente solicitud cuyo peticionario es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que dicha empresa considera de necesaria expropiación.

Referencia: 18247 (18263 y 18265).

Expedientes: 01-AT-D-2017-00006 (AT-H-2017-9 y AT-D-2017-11).

- Emplazamiento: Alegría-Dulantzi (Álava).
- Presupuesto: 64.997,72 euros.
- Finalidad: mejorar la calidad de suministro de energía eléctrica en la zona.

Características principales:**Nueva línea aéreo-subterránea:**

- Tensión de servicio: 30 kV.
- Número de circuitos: 1.
- Número de conductores: 3.

Tramo apoyo número 1285 de la LSMT Gamarra-Alsasua I al CS: Regazubi:

- Tipo de conductores: HEPRZ1 18/30 de 240 mm² Al.
- Longitud: 35 m.
- Origen: apoyo número 1285 de la LSMT Gamarra-Alsasua I.
- Final: CS Regazubi.

Tramo apoyo n° 1285 de la LSMT Gamarra-Alsasua II al CS: Regazubi:

- Tipo de conductores: HEPRZ1 18/30 de 240 mm² Al.
- Longitud: 35 m.
- Origen: apoyo número 1285 de la LSMT Gamarra-Alsasua II.
- Final: CS Regazubi.

Tramo apoyo CS Regazubi al CS Arganzubi:

- Tipo de conductores: HEPRZ1 18/30 de 240 mm² Al y DHZ1.
- Longitud: 10 m nuevos de un total de 90 m (referencia.: 17022).
- Origen: CS Regazubi.
- Final: CS Arganzubi.

Nuevo centro:

- Tipo: prefabricado.

Celdas:

- Número: 6 (5L+P).
- Tipo: 36 kV SF6.

Se solicita autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de su utilidad pública.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en esta delegación territorial, sita en Vitoria-Gasteiz, calle Samaniego, 2, y formularse, por duplicado, las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Vitoria-Gasteiz, 15 de marzo de 2018

El Delegado Territorial
SABIN ZUGADI BARRÓN

<p style="text-align: center;">ERANSKINA/ANEXO Ereginpeko jabeen zerranda/Relación propietarios afectados «REGAZUBI» izeneko ebaketa-zentroa eta Bere 30 KV-ko lurpeko elikadura-lineak, Alegria-Dulantzi Uda-Barrutian (Araba) Centro de seccionamiento denominado "Regazubi" y sus líneas subterráneas de alimentación a 30 KV en el término municipal de Alegria-Dulantzi (Álava)</p>									
Udalerria/Municipio	Finkak/ Inca	Polygono/ Poligono	Partzelak/ Parcela	Titularra/Titular	Kanalizazioaren eta dorresaren okupazioa/ Occupación canalización y torre (m2)	Tzaren + perimetroko espaloaren okupazioa/ocupación CT + acera perimetral (m2)	Euskarri zenbakia/ Apoyo número	Azalera, gutzira/ Superficie total (m2)	Izaera/ Naturaleza
Alegria-Dulantzi	1	1	54	Alevesa de Patatas, SA	16,28	32,79	1285	49,07	Hiri/koa/urbano